

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	отсутствует	не более 2
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,02
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,01
Акрилонитрил, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,03
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,002

Область применения: для использования в качестве тепло-изоляционного материала для ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий, устройства кровли, подвалов, нулевых циклов зданий и сооружений, в строительстве дорог, в сельском хозяйстве, для наружной изоляции при строительстве объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, для производства холодильных и морозильных установок, а также для устройства ледовых арен

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 5767-001-93254741-2008

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Теплоизоляционный материал - плиты из экструзионного полистирола торговой марки "ПОЛИСПЕН"® соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)  
Заведующий отделом  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

М. П.  

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Васильева Г. В.